

**DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO
18-400 w Łomży**

Łomża, dnia 2013-09-25

Nr DSO-226-9/13

**wszyscy uczestnicy
postępowania**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na ochronę osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży.

W związku z zapytaniem jednego z wykonawców Sąd Okręgowy w Łomży udziela odpowiedzi j.n.:

Pytanie nr 1.

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 12 z dnia 23.09.2013r. podtrzymujące wymóg bezpośredniego podłączenia sygnału przeciwpożarowego do PSP w Łomży proszę o wykreślenie wymogu przedstawiania koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej przez podwykonawcę, tj. spółkę posiadającą możliwość realizacji powyższej usługi podłączenia sygnału przeciwpożarowego do PSP w Łomży.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie monitorowania zagrożenia pożarowego podwykonawcy, to firma podwykonawcy wykonującego tę usługę musi posiadać dokument, z którego wynika, że ma możliwość dostarczania sygnału pożarowego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

W takim wypadku nie ma obowiązku złożenia koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynika, że ma możliwość dostarczania sygnału pożarowego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wraz z oświadczeniem, że podwykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi monitorowania zagrożenia pożarowego z budynków Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16 i ul. Wojska Polskiego 2 w okresie trwania umowy oraz dokumenty wymienione w rozdziale IX ust. 1a, 2a, 2b, 2c, 2d siwz.

Pytanie nr 2

W związku z wymogiem posiadania bezpośredniego połączenia sygnału przeciwpożarowego do KM PSP w Łomży oraz zapisami załącznika 9, pkt 2.5 „W przypadku stwierdzenia zaistnienia fałszywego alarmu o pożarze, powiadamia Centrum dowodzenia firmy ochroniarskiej monitorującej sygnały alarmowe, że wywołany alarm jest fałszywy i podejmuje czynności wynikające z obsługi centrali pożarowej” proszę o wyjaśnienie czynności obsługi centrali i celowości powiadamiania Centrum dowodzenia firmy ochroniarskiej monitorującej sygnały alarmowe, w przypadku fałszywego alarmu, mając na uwadze, że zawrócenie lub zatrzymanie interwencji PSP w opisanej przez Zamawiającego formie monitorowania ppoż nie jest możliwe. Przywołujemy tu odpowiedź na pytanie nr 12 z dnia 23.09.2013r.

W takiej sytuacji każda interwencja PSP obciąży Wykonawcę ochrony kosztami reakcji, co Wykonawca musi doliczyć do ceny oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Centrale zainstalowane w budynkach Sądu Okręgowego przewidują 2 fazy alarmu:

1/ alarm I stopnia, który uruchamia się w momencie dotarcia sygnału o zagrożeniu pożarem do centrali i trwa 5 minut,

2/ alarm II stopnia przesyła sygnał o zagrożeniu pożarem do Komendy Miejskiej PSP .

Czynności określone w pkt. 2 załącznika nr 9 do siwz pracownik ochrony wykonuje w czasie alarmu I stopnia.

Pracownicy służby ochrony – dozoru przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków zostaną zapoznani i instrukcjami obsługi central pożarowych. W naszej ocenie pracownik ochrony musi być w kontakcie się z Centrum dowodzenia w sytuacjach wywołania sygnału alarmowego przez monitorowane systemy, w tym również sygnału pożarowego.

Z upoważnienia
Dyrektora Sądu Okręgowego
w Łomży
Dorota Obrycka