



LEGENDA:

- GN. WTYKOWE 230V, IP20, PODWÓJNE, P/T
- GN. WTYKOWE 230V, IP44, PODWÓJNE, P/T
- GN. WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYNCZE, P/T
- GN. WTYKOWE 230V, IP44, PODWÓJNE, N/T
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
- ZAS. WENTYLATORA
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU PPOŻ
- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, N/T, IP44
- ŁĄCZNIK ZWIERNY, "ŚWIATŁO", P/T, IP20
- ŁĄCZNIK ZWIERNY, "DZWONEK", N/T, IP20

- ŻYRANDOL DO DEMONTAŻU
- ISTNIEJĄCA PŁAFONIERA, ŻYRANDOL IP44, N/T
- ISTNIEJĄCY ŻYRANDOL, IP20, N/T
- ISTNIEJĄCA OPRAWA MONTOWANA NA ZAWIESIACH, IP20
- ISTNIEJĄCA OPRAWA MONTOWANA NATYNKOWO, IP20
- ISTNIEJĄCA OPRAWA NATYNKOWA, IP44
- ISTNIEJĄCA OPRAWA NATYNKOWA, IP44
- ISTNIEJĄCA OPRAWA NATYNKOWA, IP20
- ISTNIEJĄCA OPRAWA NATYNKOWA, IP20
- ISTNIEJĄCA OPRAWA EWAKUACYJNA
- ISTNIEJĄCA OPRAWA AWARYJNA
- PROJEKTOWANY ŻYRANDOL
- PROJEKTOWANY KINKIET
- LUXIONA Troil OPRAWA AWARYJNA SK8/3W/B/1h/SE/AT
- PROJEKTOWANA OPRAWA AWARYJNA, 175LM, IP41, 1H, Z AUTOTESTEM SOCZEWKA KORYTARZOWA SZEROKA, WPUSZCZANA W SUFIT PODWIESZANY
- PROJEKTOWANA OPRAWA AWARYJNA, 290LM, IP41, 1H, Z AUTOTESTEM SOCZEWKA SYMETRYCZNA WĄSKA, WPUSZCZANA W SUFIT PODWIESZANY
- PROJEKTOWANA OPRAWA AWARYJNA, IP40, 1H, Z AUTOTESTEM ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA 25M, NATYNKOWA/NASTROPOWA

ELEKTROENERGETYKA ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok tel. 85 743 26 30, 602 378 323		STADIUM: PB	
OBIEKT BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTOWANEGO BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY PRZY UL. DWORNEJ 16		DATA: 13.09.2019	
INWESTOR	SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY	SKALA 1:100	
TYTUŁ RYS.	RZUT PARTERU – INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR RYS. E4	
PROJEKTANT:	WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BŁ-138/92	PODPIS: