


Rozdzielnica RG



ROZDZIELNICA WNEKOWA RG, IP40
WYSxSZERxGLEB (1126x804x305)

$$P_i = 61 \text{ kW}$$

$$k_j = 0,7$$

$$P_s = 42,7 \text{ kW}$$

$$I_N = 66,2A$$

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-C 400/230V

		ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok tel. 85 743 26 30, 602 378 323	
OBIEKT	BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTOWANEGO BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY PRZY UL. DWORNEJ 16		STADIUM: PB
			DATA: 13.09.2019
INWESTOR	SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY		SKALA —
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG		NR RYS. E6
PROJEKTANT:	WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BŁ–138/92	PODPIS: