


ROZDZIELNICA T-4



ROZDZIELNICA PODTYNKOWA Z DRZWICZKAMI METALOWYMI
ZAMYKANymi NA KLUCZ (695x670x159) 3x24 MODUŁY

$P_i = 26,5\text{kW}$
 $k_j = 0,7$
 $P_s = 18,60\text{kW}$
 $I_N = 29,2\text{A}$

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

		ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok tel. 85 743 26 30, 602 378 323	
OBIEKT	BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTOWANEGO BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY PRZY UL. DWORNEJ 16		STADIUM: PW
			DATA: 13.09.2019
INWESTOR	SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY		SKALA -
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT ZASILANIA- ROZDZIELNICA T-4		NR RYS. E11
PROJEKTANT:	WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BŁ-138/92	PODPIS: