


## ROZDZIELNICA T-3

ZASILANIE  
Z ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ

OSWIETLENIE

---

POK. PREZESA 2.01, SEKRETARIAT 2.02  
 POK. KIEROWNIKA 2.03, WC 2.04, KOMUNIKACJA

OSWIETLENIE	
POK. ADMINISTRACJI 2.05, POK. ADMINISTRACJI 2.06	
POK. ADMINISTRACJI 2.07	
POK. WICEPREZESA 2.08, SALA NARAD 2.09	

GN. EL. 230V
SALA NARAD 2.09
POK. WICEPREZESA 2.08

GN. EL. 230V	
POK. ADMINISTRACJI	2.07
POK. ADMINISTRACJI	2.06

GN. EL. 230V – SUSZARKA  
W.C. 2.04

GN. EL. 230V  
W.C. 2.04

GN. EL. 230V – ZMYWARKA  
W.C. 2.04

GN. EL. 230V  
POK. KIEROWNIKA 2.03

GN. EL. 230V  
SEKRETARIAT 2.02

GN. EL. 230V  
POK. PREZESA 2.01

KLIMATYZACJA  
POK. WICEPREZESA 2.08

KLIMATYZACJA  
POK. ADMINISTRACJI 2.07

KLIMATYZACJA  
POK. KIEROWNIKA 2.03

KLIMATYZACJA  
SEKRETARIAT 2.02

KLIMATYZACJA  
POK. PREZESA 2.01

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA Z DRZWICZKAMI METALOWYMI  
ZAMYKANymi NA KLUCZ (695x670x159) 3x24 MODUŁY

$$P_i = 23,0 \text{ kW}$$

$$k_j = 0,7$$

$$P_s = 16,10 \text{ kW}$$

$$I_N = 25,3A$$

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

		<b>ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI</b> ul. Modlińska 10 lok. U2 <b>15-066 Białystok</b> tel. 85 743 26 30, 602 378 323	
Sieci	Instalacje		
<b>WOJCIECH GRUDZIŃSKI</b>			
OBIEKT	BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTOWANEGO BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY PRZY UL. DWORNEJ 16		STADIUM: PW
		DATA: 13.09.2011	
INWESTOR		SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY	SKALA –
TYTUŁ RYS.		SCHEMAT ZASILANIA– ROZDZIELNICA T–3	NR RYS. E10
PROJEKTANT:		WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UP. NR BŁ – 138/92
		PODPIS:	