


ROZDZIELNICA T-7



ZASILANIE  
Z ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ

OŚWIETLENIE  
KLATKA SCHODOWA

OŚWIETLENIE  
PIWNICA

OŚWIETLENIE  
PARTER

OŚWIETLENIE  
I PIĘTRO

OŚWIETLENIE  
II PIĘTRO, STRYCH

OŚWIETLENIE  
SANITARIATY (POZA OPRACOWANIEM)

GN. EL. 230V  
PIWNICA

GN. EL. 230V  
PIWNICA – WC

GN. EL. 230V  
PARTER – POK. SOCJALNY 1.16

GN. EL. 230V  
PARTER – POK. BIUROWY 1.15

GN. EL. 230V  
PARTER – POK. BIUROWY 1.14

GN. EL. 230V  
PARTER – W.C. 1.12

GN. EL. 230V  
I PIĘTRO – POK. SOCJALNY 2.20

GN. EL. 230V  
I PIĘTRO – POK. BIUROWY 2.19

GN. EL. 230V  
I PIĘTRO – POK. BIUROWY 2.18

GN. EL. 230V  
I PIĘTRO – W.C. 2.16

GN. EL. 230V  
II PIĘTRO – W. C. 3.17, STRYCH

GN. EL. 230V – SUSZARKA  
SANITARIATY (POZA OPRACOWANIEM)

GN. EL. 230V – SUSZARKA  
SANITARIATY (POZA OPRACOWANIEM)

KLIMATYZACJA  
PARTER – POK. BIUROWY 1.14

KLIMATYZACJA  
PARTER – POK. BIUROWY 1.15

KLIMATYZACJA  
I PIĘTRO – POK. BIUROWY 2.19

KLIMATYZACJA  
I PIĘTRO – POK. BIUROWY 2.18

ROZDZIELNICA NATYNKOWA Z DRZWICZKAMI METALOWYMI  
ZAMYKANymi NA KLUCZ (600x575x166) 3x24 MODUŁY

$P_i = 28,5kW$

$k_j = 0,7$

$P_s = 20,00kW$

$I_N = 31,4A$

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN–S 400/230V

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div><div><span>Sieci</span></div><div><b>Projekt</b></div><div><span>Instalacje</span></div></div></div><div><div><div><span>Wojciech Grudziński</span></div></div></div></div></div></div><div><div><div><b>ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI</b></div><div>ul. Modlińska 10 lok. U2</div><div>15-066 Białystok</div><div>tel. 85 743 26 30, 602 378 323</div></div></div></div>			
OBIEKT	BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTOWANEGO BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY PRZY UL. DWORNEJ 16		STADIUM: PW
			DATA: 13.09.2019
INWESTOR	SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY		SKALA –
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT ZASILANIA– ROZDZIELNICA T-7		NR RYS. E14
PROJEKTANT:	WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BŁ-138/92	PODPIS: