


TABLICA ROZDZIELCZA



ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA
PODTYNKOWA Z DRZWICZKAMI
I ZAMKIEM
 $P_i = 27,5\text{kW}$
 $k_j = 0,70$
 $P_s = 19,25\text{kW}$
 $\cos\varphi = 0,93$
 $I_N = 30,0\text{A}$

ZASILANIE
Z ROZDZIELNICZY GŁÓWNEJ

Samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok tel. 85 743 26 30, 602 378 323			
OBIEKT	BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTOWANEGO BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁÓDZY PRZY UL. DWORNEJ 16		STADIUM: PW
			DATA: 13.09.2019
INWESTOR	SĄD OKRĘGOWY W ŁÓDZY		SKALA -
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT ZASILANIA- ROZDZIELNICA T-5		NR RYS. E12
PROJEKTANT:	WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BL-138/92	PODPIS: