

LEGENDA:

- GN. WTYKOWE 230V, IP20, PODWÓJNE, P/T
- GN. WTYKOWE 230V, IP20, POJEDYNCZE, P/T
- GN. WTYKOWE 230V, IP44, PODWÓJNE, P/T
- GN. WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYNCZE, P/T
- GN. WTYKOWE 230V, IP44, PODWÓJNE, N/T
- GN. WTYKOWE 230V, IP66, POJEDYNCZE, N/T
- ZAS. ZMYWARKI
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1–FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3–FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1–FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
- ZAS. WENTYLATORA
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU PPOŻ
- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- MIEJSCA WKUĆ POD INSTALACJĘ SWOR (RURA O ŚREDNICY 28mm)

- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, N/T, IP44
- ŁĄCZNIK ZWIERNY, "ŚWIATŁO", P/T, IP20
- ŁĄCZNIK ZWIERNY, "DZWONEK", N/T, IP20
- LAMPKA Z BUCZKIEM SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
- TRANSFORMATOR SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
- KASOWNIK DO SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
- PRZYCISK POCIĄGOWY

- ŻYRANDOL DO DEMONTAŻU
- ISTNIEJĄCA PLAFONIERA, ŻYRANDOL IP44, N/T
- ISTNIEJĄCY ŻYRANDOL, IP20, N/T
- C3 — ISTNISTNIEJĄCA OPRAWA MONTOWANA NATYNKOWO, IP20
- C2 — ISTNISTNIEJĄCA OPRAWA MONTOWANA NA ZAWIESIACH, IP20
- A045 — ISTNIEJĄCA OPRAWA NATYNKOWA, IP44
- T1 — ISTNIEJACA OPRAWA NATYNKOWA, IP65
- K9 — ISTNIEJĄCA OPRAWA NATYNKOWA, IP44
- PM1/N — ISTNIEJĄCA OPRAWA NATYNKOWA, IP20
- S — ISTNIEJACA OPRAWA NATYNKOWA, IP20
- E4 — ISTNIEJĄCA OPRAWA EWAKUACYJNA
- AW1 — ISTNIEJĄCA OPRAWA AWARYJNA
- PROJEKTOWANY ŻYRANDOL (WG PROJ. ARANŻACJI WNĘTRZ–ARCHITEKTURA) n–MINIMALNA ILOŚĆ RAMION ŻYRANDOLA
- PROJEKTOWANY KINKIET (WG PROJ. ARANŻACJI WNĘTRZ–ARCHITEKTURA)
- T2 — PROJEKTOWANA OPRAWA NATYNKOWA, IP65
- VN13E — PROJEKTOWANA OPRAWA AWARYJNA, 135LM, IP41, 1H, Z AUTOTESTEM SOCZEWKA KORYTARZOWA SZEROKA, WPUSZCZANA W SUFIT PODWIESZANY
- VN24E — PROJEKTOWANA OPRAWA AWARYJNA, 250LM, IP41, 1H, Z AUTOTESTEM SOCZEWKA SYMETRYCZNA WĄSKA, WPUSZCZANA W SUFIT PODWIESZANY
- Y5E Y5E — PROJEKTOWANA OPRAWA AWARYJNA, IP40, 1H, Z AUTOTESTEM ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA 30M, WPUSZCZANA W SUFIT PODWIESZANY

ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI
ul. Modlińska 10 lok. U2
15-066 Białystok
tel. 85 743 26 30, 602 378 323

OBIEKT	BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTOWANEGO BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY PRZY UL. DWORNEJ 16	STADIUM: PW
		DATA: 13.09.2019
INWESTOR	SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY	SKALA 1:100
TYTUŁ RYS.	RZUT I PIĘTRA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR RYS. E3
PROJEKTANT:	WOJCIECH GRUDZIŃSKI — UPR. NR BŁ–138/92	PODPIS: