

T-8 - 3L, N, PE 230/400V

63A 3P

3P 6

3xL

OGRODNIK PRZEPŁC T2

2P 25/0,03/AC

1P 10

1P 16

4P 40/0,03/AC

1P 16

1P 16

1P 16

YDYzo 5x6mm<sup>2</sup>

YDYzo 3x1,5mm<sup>2</sup>  
YDYzo 4x1,5mm<sup>2</sup>

YDYzo 3x2,5mm<sup>2</sup>

YDYzo 3x2,5mm<sup>2</sup>

YDYzo 3x2,5mm<sup>2</sup>

0,5kW

1,5kW

1,5kW

1,5kW

ZASILANIE  
Z ROZDZIELNICY GŁWNEJ

OSWIECLENIE  
II PIĘTRO

GN. EL. 230V  
POK. SOCJALNY 3.20

GN. EL. 230V  
POK. SOCJALNY 3.20

GN. EL. 230V  
ARCHIWUM 3.18, ARCHIWUM 3.19

$$\begin{aligned} P_i &= 5 \text{ kW} \\ k_j &= 0,7 \\ P_s &= 3,50 \text{ kW} \\ I_N &= 5,5 \text{ A} \end{aligned}$$

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

		<b>ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI</b> ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok tel. 85 743 26 30, 602 378 323	
OBIEKT	BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTOWANEGO BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY PRZY UL. DWORNEJ 16		STADIUM: PW DATA: 13.09.2019
INWESTOR	SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY		SKALA -
TYTUŁ RYS.	RZUT PIWNICY – ROZDZIELNICA T-8		NR RYS. E15
PROJEKTANT:	WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BŁ-138/92	PODPIS: