


TABLICA ROZDZIELCZA



ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA  
PODTYNKOWA Z DRZWICZKAMI  
I ZAMKIEM  
 $P_i = 20,0kW$   
 $k_j = 0,93$   
 $P_s = 18,5kW$   
 $\cos\varphi = 0,93$   
 $I_N = 28,0A$

Samoczynne  
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

		ELEKTROENERGETYKA - WOJCIECH GRUDZIŃSKI	
		ul. Modlińska 10 lok. U2	
		15-066 Białystok	
		tel. 85 743 26 30, 602 378 323	
OBIEKT	BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTOWANEGO BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY PRZY UL. DWORNEJ 16		STADIUM: PW
			DATA: 13.09.2019
INWESTOR	SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY		SKALA —
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT ZASILANIA— ROZDZIELNICA T-6		NR RYS. E13
PROJEKTANT:	WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BŁ-138/92	PODPIS: